

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Лихославль и Лихославльскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 139 / 1 / 75

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад Колокольчик» д. Вески Лихославльского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 139 от " 12 " декабря 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 19 " декабря 20 19 г. по 11 ч 00 мин. " 20 " декабря 20 19 г., проведена плановая проверка

государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Пучковым Григорием Ивановичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Колокольчик» д. Вески Лихославльского района, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Вески, ул. Садовая, д. 14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей МДОУ «Детский сад Колокольчик» Синяковой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система автоматической пожарной сигнализации в здании детского сада смонтирована не в соответствии с проектной документацией, разработанной утвержденной установленном порядке	Основание: ст. 83 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной	03.08.2020 г.	

		<p>в установленном порядке.</p> <p>п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ):</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p>		
2	<p>Допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метров от уровня пола</p>	<p>п. 480 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	03.08.2020 г.	
3	<p>Руководитель организации не обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, от горючих отходов (доски, строительные материалы)</p>	<p>Основание: ст. 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 77 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p>	03.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Лихославль и Лихославльского района
Тверской области по пожарному надзору Пучков Г.И.



" 20 " декабря 20 19 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

" 20 " декабря 20 19 г.

Заведующая МДОУ
«Детский сад Колокольчик» д. Вески
Синякова О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)